

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westliche Börde

Amt: Bauverwaltung	Vorlagen-Nr. VG/173/19-BV	Jahr 2019
Az:		
Datum: 24.04.2019		

Beschlussvorlage der Verwaltung

Zutreffendes ankreuzen			
Gremium	Sitzungs- tag	Öffentlichkeits- status	Abstimmungsergebnis angenommen abgelehnt geändert
Bau- und Brandschutzausschuss	07.05.2019	öffentlich	
Haupt- und Finanzausschuss	22.05.2019	öffentlich	
Verbandsgemeinderat	06.06.2019	öffentlich	

Einstellung im Haushalt erforderlich?	Ja	Nein	Jahr	Summe
	X		2019	30 T€
Gefertigt	Beteiligt		Verbandsgemeinde- bürgermeister	
Ines Kühn			Fabian Stankewitz	

Betreff:

Kita Wulferstedt - Mängelbehebung

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeindebürgermeister wird zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebes legitimiert, folgende Leistungen zu beauftragen:

- Statische temporäre Ertüchtigung im Dachgeschoss
- Erarbeitung Brandschutzkonzept
- Brandschutztechnische temporäre Ertüchtigung

Geschätzte Kosten: 30.000€

Begründung:

Bis zur Entscheidung und Umsetzung von erforderlichen Baumaßnahmen für die Kita Wulferstedt, ist der Kita-Betrieb in der Einrichtung weiterhin zu gewährleisten.

Die mit der Grundsanierung geplante Beseitigung der Defizite aus dem Protokoll der

Brandsicherheitsschau vom Oktober 2017 konnten bisher nicht umgesetzt werden, sind jedoch zur Fortführung des Kita-Betriebes zwingend erforderlich.

Hierbei handelt es sich um statische und brandschutztechnische temporäre Maßnahmen, die vom Landkreis Börde beauftragt wurden.

Folgende Maßnahmen sind durchzuführen:

- statische Ertüchtigung zweier kritischer Bereiche am Dachstuhl
- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes
- Brandschutztechnische Ertüchtigung (Sicherung des 1. und 2. Rettungsweges, Beseitigung von Zündquellen im Bereich FW-Wand/Laubengang, Maßnahmen zur frühzeitigen Alarmierung, Realisierung der Feststellungen aus der Brandsicherheitsschau)

Das Brandschutzkonzept mit Realisierungsplan ist innerhalb von 6 Monaten vorzulegen. Die Kosten für die statische Ertüchtigung und das Brandschutzkonzept werden mit 30 T€ eingeschätzt und können sich nach Vorlage des Brandschutzkonzeptes erhöhen.